

佐世保工業高等専門学校 主要建物耐震診断結果一覧表

■耐震診断状況表(平成27年5月1日現在)

棟名称	建築年	階数	構造	建物面積	耐震診断結果			避難所の指定	備考
					IS値	緊急度 ランク	耐震診断 の時期		
一般教科A棟	1963	2	R	1,051	1.26	⑥	1999		
管理・一般教科棟	1963	3	R	3,293	0.74	⑥	1999		
一般教科B棟	1967	3	R	636	0.75	⑥	2006		
電気電子・ 物質工学科棟	1964	3	R	3,247	0.84	⑦	2013		
図書館	1971	2	R	1,607	0.82	⑥	2006		
一般教科C棟	1981	3	R	660	1.05	⑦	2006		
機械工学科A棟	1965	1	R	540	0.97	⑦	2013		
機械工学科C棟	1971	2	R	600	1.29	⑦	2006		
電子制御工学科B棟	1967	1	R	568	1.16	⑦	2006		
第2体育館	1980	1	S	880	0.85	⑦	2006	○	
体育館	1965	1	S	1,058	1.39	⑦	2005	○	
実習工場	1964	1	S	677	0.82	⑦	2003		
寮舎A棟	1963	3	R	1,358	0.81	⑥	1997		
寮舎B棟	1964	3	R	879	0.86	⑦	2013		
寮舎F棟	1965	3	R	1,283	0.71	⑥	2006		
寮舎N棟	1969	5	R	3,015	0.79	⑥	2014		
食堂・厨房	1969	1	R	625	0.95	⑦	2006		
計				21,977					

※緊急度ランク表

緊急度ランク	
高い	①
↑	②
↑	③
↑	④
↑	⑤
低い	⑥
無	⑦